

Информация о проверках в 2019 году
ГБОУ СОШ с. Кольвань

| проверяющая организация | тема проверки | дата | итоги проверки | устранение нарушений |
|---|---|---|--|---|
| <p>Министерство образования и науки Самарской области</p> | <p>плановая выездная проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации об образовании</p> | <p>с 01.03.2019 г. по 22.03.2019 г.</p> | <p>При принятии локальных актов не учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей</p> <ul style="list-style-type: none"> В должностной инструкции учителя физической культуры не предусмотрена ответственность и обязанность при соблюдении мер профилактики спортивного травматизма и безопасности проведения всех форм занятий, учебно-тренировочных и спортивных мероприятий Отсутствует журнал проведения инструктажа о мерах безопасности при эксплуатации спортивного оборудования на спортивных площадках, его использование и хранение, профилактики спортивного травматизма, мерах первой помощи Содержание приказа об организации обучения на дому не соответствует требованиям письма министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 №МО-16-0901/815-ту Педагогический совет не принимает решение о формах и сроках проведения в текущем календарном году промежуточной аттестации Годовые отметки обучающимся выставляются не в соответствии с правилами математического округления. | <p>нарушения устранены</p> |
| <p>Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Новокуйбышевске</p> | <p>плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований</p> | <p>с 04.03.2019 г. по 01.04.2019 г.</p> | <p>в здании школы</p> <ul style="list-style-type: none"> Кабинеты начальных классов, химии, физики оборудовать раковинами для мытья рук с подведением воды Помещения начальных классов, кабинет рисования, помещения для обработки спортивного инвентаря, туалеты обеспечить горячим водоснабжением Спортивный зал оборудовать раздевалками для мальчиков и девочек <p>в здании структурного подразделения</p> <ul style="list-style-type: none"> Дополнительно установить теневой навес для защиты детей от солнца <p>в здании Дергачёвского филиала</p> <ul style="list-style-type: none"> Дополнительно установить теневой навес для защиты детей от солнца Устранить протечки на потолке и стене в игровом помещении и в спальне группы <p>в здании Каменно-Бродском филиале</p> <ul style="list-style-type: none"> В здании начальной школы потолочные светильники оборудовать люминесцентными или светодиодными лампами В помещении пищеблока оборудовать раздельные мочевые раковины для обработки продовольственного сырья, кухонной посуды и использованной столовой посуды | <p>Написаны письма в администрацию м.р. Красноармейский о выделении средств на устранение нарушений</p> |
| <p>Отдел надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов Пестравский и Красноармейский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области</p> | <p>плановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности организациями в процессе осуществления своей деятельности</p> | <p>с 15.03.2019 г. по 11.04.2019 г.</p> | <p>в здании Дергачёвского филиала</p> <ul style="list-style-type: none"> План эвакуации не соответствует требованиям ГОСТ 12.4.026-2015 Отсутствует второй эвакуационный выход со 2-го этажа помещения класса Ф 1.1. в здании Каменно-Бродского филиала (школа) План эвакуации не соответствует требованиям ГОСТ 12.4.026-2015 План эвакуации не соответствует требованиям ГОСТ 12.4.026-2015 Ширина основного эвакуационного выхода менее 1,2 метра <p>в здании структурного подразделения</p> <ul style="list-style-type: none"> Приборы приемо-контрольные и приборы управления, установленные не в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (в коридоре) Помещения класса Ф 1.1, предназначенного для одновременного пребывания более 10 чел. имеют менее двух эвакуационных выходов (спальня старшей группы) | <p>Написаны письма в администрацию м.р. Красноармейский о выделении средств на устранение нарушений</p> |
| <p>Прокуратура Красноармейского района</p> | <p>плановая проверка соблюдения требований законодательства об антитеррористической</p> | <p>с 03.06.2019 г. по 20.06.2019 г.</p> | <p>отсутствует.</p> <ul style="list-style-type: none"> система видеонаблюдения в Каменно-Бродском филиале, Дергачёвском филиале, структурном подразделении охранная сигнализация в Каменно-Бродском филиале, Дергачёвском филиале. | |

| | | | | |
|---|--|----------------------|--|---|
| <p>Управление Роспотребнадзора по Самарской области Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Новокуйбышевске</p> | <p>Укрепленности образовательных учреждений</p> <p>внеплановая выездная проверка в период подготовки проведения оздоровительной кампании 2019 г.</p> | <p>19.06.2019 г.</p> | <p>структурном подразделении • автостоянка на расстоянии 25 метров от объекта в Каменно-Бродском филиале</p> <p>не своевременно предоставлены документы, необходимые для открытия детского оздоровительного учреждения</p> | <p>оплачен штраф</p> |
| <p>Прокуратура Красноармейского района</p> | <p>внеплановая выездная проверка требований законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья обучающихся при осуществлении перевозок детей, а также законодательства о противодействии терроризму</p> | <p>20.10.2019 г.</p> | <p>школьные автобусы в выходные дни находились вне охраняемой территории</p> | <p>проведён внеплановый инструктаж и беседа с водителями, водители привлечены к дисциплинарной ответственности.</p> |
| <p>Прокуратура Красноармейского района</p> | <p>проверка исполнений требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних</p> | <p>18.11.2019 г.</p> | <p>отсутствие на школьном сайте информации по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних</p> | <p>нарушение исправлено</p> |
| <p>Прокуратура Красноармейского района</p> | <p>проверка исполнений требований федерального законодательства в сфере военно-патриотического воспитания молодежи</p> | <p>28.11.2019 г.</p> | <p>отсутствие на школьном сайте информации по патриотическому воспитанию обучающихся</p> | <p>нарушение исправлено</p> |
| <p>Прокуратура Красноармейского района</p> | <p>проверка исполнения федерального законодательства в сфере получения дошкольного, начального, среднего, общего, основного и дополнительного образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями</p> | <p>09.12.2019 г.</p> | <p>В учебном плане для учащихся с ОВЗ недостаточное количество часов на внеурочную деятельность</p> | <p>нарушение исправлено</p> |
| <p>Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Новокуйбышевск и муниципальному району Красноармейский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области</p> | <p>внеплановая выездная проверка объектов, проведенных мероприятий</p> | <p>25.12.2019 г.</p> | <p>нарушений не выявлено</p> | <p></p> |



И.о. директора ГБОУ СОШ с. Козьмино *Козьмина* Л.А. Козлова