

**Информация о проверках в 2016 году
ГБОУ СОШ с. Кольвань**

| проверяющая организация | тема проверки | дата | итоги проверки | устранение нарушений |
|---|--|--|---|--|
| <p>прокуратура Красноармейского района Самарской области</p> | <p>требования законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, трудового законодательства</p> | <p>Представление Прокуратуры Красноармейского района Самарской области № 21-68-2016/488 от 23.03.2016 г. «Об устранении нарушений законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, трудового законодательства»</p> | <p>Нарушение требований п. 3.3 и п. 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 (мочные ванны не обеспечены смесителями; ополаскивание посуды осуществляется без использования металлической сетки с ручками и гибкого шланга с душевой насадкой); ст. 65 ТК РФ (заключен трудовой договор 12.11.2014 г., а справка о наличии (отсутствии) судимости представлена 04.12.2014 г.)</p> | <p>привлечены к дисциплинарному взысканию Краснова Н.Ф., завхоз и Комлева О.А., инспектор по кадрам, приказ от 31.03.2016г №19</p> |
| <p>отдел надзорной деятельности м.р. Пестравский и Красноармейски</p> | <p>требования пожарной безопасности</p> | <p>Период проверки с 28.12.2015г. по 01.02.2016 г. Распоряжение о проведении плановой выездной проверки от 07.12.2015г. №186 Представление №186/1/1 «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара» Постановление № 2 от 15.02.2016 г. «О назначении административного наказания»</p> | <p>В филиалах и структурных подразделениях: дверь электропитовой не имеет требуемого предела огнестойкости не менее 0,6 ч дверь гладильной совмещённой с прачкой не имеет требуемого предела огнестойкости не менее 0,6 ч. дверь эвакуационного выхода из игровой 2-го этажа в правой части здания на наружную пожарную лестницу заблокирована демонтирована наружная пожарная лестница эвакуационного выхода из игровой 2-го этажа в правой части здания дверь эвакуационного выхода из игровой 2-го этажа в левой части здания на наружную пожарную лестницу заблокирована отсутствует второй эвакуационный выход со 2-го этажа помещения класса Ф 1.1. отсутствует сигнал о срабатывании пожарной сигнализации с дублированием на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта</p> | <p>Штраф 15 тыс. рублей на руководителя юридического лица, оплачен из личных средств руководителя</p> |
| <p>министерство образования и науки Самарской области</p> | <p>соблюдение трудового законодательства</p> | <p>плановая проверка с 16.05.2016 по 31.05.2016 г. Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 29.03.2016 г. №214-р и Акт проверки от 27.05.2016 г.</p> | <p>составление, утверждение графика отпусков соответствует статье 123 Трудового кодекса РФ, но в графике отсутствует фактическая отметка о прохождении или переносе отпуска. в нарушении статьи 57 Трудового кодекса РФ в трудовых договорах работников не указывается компенсация за работу с вредными условиями труда. в нарушении статьи 116 Трудового кодекса РФ работникам в трудовых договорах не указывается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день</p> | <p>нарушения устранены до 01.08.2016 г.</p> |

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| <p>Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области городе Новокуйбышевске</p> | <p>плановая выездная проверка Организация питания в лагере дневного пребывания детей.</p> | <p>Распоряжение о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 27.05.2016 г. №16-05/154 Протокол отбора проб от 06.06.2016 г. акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя №16-05/154 от 27.06.2016 г., протокол №16-05/241 от 27.06.2016 г., протокол № 16-05/271 от 27.06.2016 г., протокол № 16-05/270 от 27.06.2016 г., предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять санитарно-государственный надзор №16-05/147 от 27.06.2016 г., предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор №16-05/117 от 06.06.2016 г.</p> | <p>Нарушение требований санитарных правил СанПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»: не оборудованы туалеты кабинками с дверями без запоров; не установлены смывные бачки в туалетах; площадка для сбора мусора и пищевых отходов не оборудована в соответствии с требованиями; холодильник 1990 г. выпуска в складском помещении не соответствует требованиям Сан Пина. На масло сливочное Крестьянского высшего сорта с массовой долей жира 72,5% действие декларации прекращено письмом Управления Роспотребнадзора по Самарской области от 04.03.2016 г. Осуществлялось хранение пищевой продукции (котлеты «Ням-Ням»), не имеющей обязательной маркировки (отсутствует дата изготовления).</p> | <p>Написаны письма в администрацию м.р. Красноармейский и в Юго-Западное управление о выделении средств на устранение нарушений. Приказ от 01.07.2016 № 46/1 Мурзаева Татьяна Ивановна – начальник лагеря, Винокурова Людмила Анатольевна - кладовщик</p> |
| <p>Прокуратура Красноармейского района Самарской области</p> | <p>оздоровительная компания 2016 года</p> | <p>август Представление об устранении нарушений законодательства об охране жизни и здоровья детей при проведении летней оздоровительной кампании 2016 года</p> | <p>холодильник в складском помещении имеет повреждения; отсутствует площадка для сбора мусора и пищевых отходов, контейнер для сбора мусора не имеет крышки; туалеты для мальчиков и девочек не оборудованы ведрами с педальным приспособлением, кабинками с дверями без запоров, держателями для туалетной бумаги, унитаза не обеспечены сиденьями, отсутствуют смывные бочки; допущено использование пищевого продукта «Масло крестьянское», не имеющего соответствующей документации, удостоверяющей качество не безопасность продукции; котлеты «Ням-ням не имели обязательной маркировки</p> | <p>Написаны письма в администрацию м.р. Красноармейский и в Юго-Западное управление о выделении средств на устранение нарушений. Приобрели: крышку на контейнер для сбора мусора; ведро с педальным приспособлением; держатели для туалетной бумаги; сиденья для унитазов. Пищевой продукт «Масло крестьянское» и котлеты «Ням-ням» возвращены поставщику.</p> |
| <p>Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и</p> | <p>плановая проверка соблюдение обязательных требований, установленных</p> | <p>с 01.12.2016 г. по 28.12.2016 г. Распоряжение органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной</p> | <p>В ГБОУ СОШ с. Кольвань: ✓ В хозяйственной зоне школы отсутствует оборудованная площадка для сбора мусора и пищевых отходов (нарушение п. 3.7 п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10)</p> | <p>Штраф 33 тыс. рублей оплачен Нарушения частично устранены</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>благополучия человека по Самарской области в городе Новокуйбышевске</p> | <p>правовыми актами (визуальный осмотр объекта, анализ документов и представленной документации, анализ данных лабораторно-инструментальных исследований, испытаний)</p> | <p>проверки юридического лица от 07.11.2016 г. № 16-05/303</p> | <p> <input checked="" type="checkbox"/> В туалете для девочек из 3-х унитазов не работает 1 унитаз (нарушение п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10) <input checked="" type="checkbox"/> В туалете для мальчиков у одного из трёх унитазов отсутствует сливной бачок (нарушение п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10) <input checked="" type="checkbox"/> На бутылки с водой отсутствуют документы, подтверждающие её происхождение, качество и безопасность (декларация о соответствии) (нарушение п.10.8. СанПиН 2.4.5.2409-08) <input checked="" type="checkbox"/> На пищеблоке в моечном цехе моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды не оборудованы смесителями (нарушение п.3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08) <input checked="" type="checkbox"/> Влажность воздуха в обследованных учебных кабинетах не отвечает нормам СанПиН 2.4.2.2821-10, т.к. превышена в кабинете №14 на 1,5 °С, в кабинете №15 на 1,8 °С, в кабинете № 4 на 2 °С, в кабинете № 6 на 3,2 °С, в кабинете №5 на 2,9 °С В структурном подразделении (детский сад «Светлячок») <input checked="" type="checkbox"/> В хозяйственной зоне детского сада отсутствует оборудованная площадка для сбора мусора и пищевых отходов (нарушение п. 13.18 СанПиН 2.4.1.3049-13) <input checked="" type="checkbox"/> На территории групповых площадок для защиты детей от солнца и осадков не установлены теневые навесы, площадью из расчёта не менее 1 м² (нарушение п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13) <input checked="" type="checkbox"/> На пищеблоке для ополаскивания кухонной посуды горячей проточной водой нет гибкого шланга с душевой насадкой (нарушение п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13) <input checked="" type="checkbox"/> Нет гибкого шланга с душевой насадкой для ополаскивания посуды горячей проточной водой (нарушение п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13) <input checked="" type="checkbox"/> Суточные пробы оставляются не в полном объёме, а именно не оставляются напитки (третьи блюда); на посуде с пробами отсутствует маркировка с указанием наименования приёма пищи и дата отбора (нарушение п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13) <input checked="" type="checkbox"/> Воспитатели и помощник воспитателя не </p> |
|--|--|--|---|

обеспечены спецодеждой (халатами светлых тонов) (нарушение п.19.6 СанПиН 2.4.1.3049-13)

- ✓ Для мытья и обеззараживания раковин, унитазов, ручек сливных бачков, ручек дверей используется одна ветошь (нарушение п. 17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13)
- ✓ Влажность воздуха в игровых и спальнях помещений не отвечает нормам СанПиН 2.4.1.3049-13, т.к. занижена в игровой младшей группе на 3%, в спальней младшей группе на 5%, в игровой старшей группе на 9%, в спальней младшей группе на 10%
- ✓ Отсутствует вывеска на здании (нарушение ст. 9 п. 1 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»)

В Каменно-Бродском филиале (детский сад «Берёзка»)

- ✓ В хозяйственной зоне детского сада отсутствует оборудованная площадка для сбора мусора и пищевых отходов (нарушение п. 13.18 СанПиН 2.4.1.3049-13)
- ✓ Воспитатели не обеспечены спецодеждой (халатами светлых тонов) (нарушение п.19.6 СанПиН 2.4.1.3049-13)
- ✓ На пищеблоке для ополаскивания кухонной посуды горячей проточной водой нет гибкого шланга с душевой насадкой (нарушение п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13)
- ✓ Нет гибкого шланга с душевой насадкой для ополаскивания посуды горячей проточной водой (нарушение п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13)
- ✓ Суточные пробы оставляются не в полном объёме, а именно не оставляются напитки (третьи блюда); на посуде с пробами отсутствует маркировка с указанием наименования приёма пищи и дата отбора (нарушение п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13)
- ✓ Отсутствует специально промаркированная тара для хранения средств, предназначенных для мытья (мочалки, щётки, ветошь) (нарушение п. 13.17 СанПиН 2.4.1.3049-13)
- ✓ Влажность воздуха в 3-х обследованных помещениях не отвечает нормам СанПиН 2.4.1.3049-13, так как занижена в игровой на 3%, в

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| <p>Отдел экологии и муниципального контроля (надзора) администрации м.р. Красноармейский</p> | <p>исполнение требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды</p> | <p>14.12.2016 г. и 16.12.2016 г. Распоряжение органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой/выездной проверки юридического лица от 01.09.2016 г. № 20 – ЭК/2016</p> | <p>спальной на 7%, в раздевалке на 7% ✓ Отсутствует вывеска на здании (нарушение ст. 9 п. 1 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей») в Каменно-Бродском филиале (начальная школа) ✓ Отсутствует вывеска на здании (нарушение ст. 9 п. 1 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей») На бутылированную воду отсутствуют документы, подтверждающие её происхождение, качество и безопасность (декларация о соответствии) (нарушение п.10.8. СанПиН 2.4.5.2409-08) ✓ Влажность воздуха не отвечает нормам СанПиН 2.4.2.2821-10, так как занижена в кабинете начальных классов 1-3 на 17%, в кабинете начальных классов 2-3 на 21%</p> | <p>Штраф 10 тыс. рублей оплачен</p> |
| <p>Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору</p> | <p>соблюдение требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности</p> | <p>с 14.12.2016 г. по 15.12.2016 г. Распоряжение «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» от 29.11.2016 г. №2938-р</p> | <p>1. Отсутствует инструкция по учёту электроэнергетики и её рациональному использованию. Нарушен п.1.8.1. ПТЭЭП. 2. Отсутствует распорядительный документ, определяющий лицо, ведущее наблюдение за работой, а также несущее ответственность за чистоту внешних элементов средств учёта электрической энергии. Нарушен п. 2.11.14, 2.11.15 ПТЭЭП. 3. Отсутствует лицо, ответственное за сохранность расчётного счётчика, его пломб и за соответствие целей учёта электроэнергии установленным требованиям. Нарушен п. 2.11.17. ПТЭЭП. 4. Не составлены паспорта на средства учёта электроэнергетики, в которых делаются отметки обо всех ремонтах, калибровках и проверках. Нарушен п.2.11.11. ПТЭЭП. 5. Отсутствуют надписи, указывающие</p> | <p>Штраф 4 тыс. рублей оплачен Нарушения устранены</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | наименование присоединения на счётчиках электрической энергии в зданиях школы и филиала. Нарушен п. 2.11.13. ПТЭЭП. 6. Не обеспечивается рациональное расходование топливно-энергетических ресурсов, учёт и анализ технико-экономических показателей тепловых энергоустановок учреждения. Нарушены требования п. 2.2.5 ПТЭ ТЭ. 7. Отсутствует инструкция по эксплуатации тепловых энергоустановок здания школы. Нарушены требования п. 2.8.1. ПТЭ ТЭ. |
|--|--|--|--|---|

Директор ГБОУ СОШ с. Кольвань

Минеева

М.Г. Минеева