


Информация о проверках в 2019 году  
ГБОУ СОШ с. Кольвань

проверяющая организация	тема проверки	дата	итоги проверки	устранение нарушений
<p>Министерство образования и науки Самарской области</p>	<p>плановая выездная проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации об образовании</p>	<p>с 01.03.2019 г. по 22.03.2019 г.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>При принятии локальных актов не учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей</li> <li>В должностной инструкции учителя физической культуры не предусмотрена ответственность и обязанность при соблюдении мер профилактики спортивного травматизма и безопасности проведения всех форм занятий, учебно-тренировочных и спортивных мероприятий</li> <li>Отсутствует журнал проведения инструктажа о мерах безопасности при эксплуатации спортивного оборудования на спортивных площадках, его использование и хранение, профилактики спортивного травматизма, мерах первой помощи</li> <li>Содержание приказа об организации обучения на дому не соответствует требованиям письма министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 №МО-16-0901/815-ту</li> <li>Педагогический совет не принимает решение о формах и сроках проведения в текущем календарном году промежуточной аттестации</li> <li>Головные отметки обучающимся выставляются не в соответствии с правилами математического округления.</li> </ul>	<p>нарушения устранены</p>
<p>Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Новокуйбышевске</p>	<p>плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований</p>	<p>с 04.03.2019 г. по 01.04.2019 г.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>в здании школы</li> <li>Кабинеты начальных классов, химии, физики оборудовать раковинами для мытья рук с подведением воды</li> <li>Помещения начальных классов, кабинет рисования, помещения для обработки уборочного инвентаря, туалеты обеспечить горячим водоснабжением</li> <li>Спортивный зал оборудовать раздевалками для мальчиков и девочек в здании структурного подразделения</li> <li>Дополнительно установить теневой навес для защиты детей от солнца в здании Дергачёвского филиала</li> <li>Дополнительно установить теневой навес для защиты детей от солнца в спальне</li> <li>Устранить протечки на потолке и стене в игровом помещении и в спальне группы</li> <li>В здании Каменно-Бродском филиале</li> <li>В здании начальной школы потолочные светильники оборудовать люминесцентными или светодиодными лампами</li> <li>В помещении пищеблока оборудовать раздельные мочные раковины для обработки продовольственного сырья, кухонной посуды и использованной столовой посуды</li> </ul>	<p>Написаны письма в администрацию м.р. Красноармейский о выделении средств на устранение нарушений</p>
<p>Отдел надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов Пестравский и Красноармейский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области</p>	<p>плановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности организациями в процессе осуществления своей деятельности</p>	<p>с 15.03.2019 г. по 11.04.2019 г.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>в здании Дергачёвского филиала</li> <li>План эвакуации не соответствует требованиям ГОСТ 12.4.026-2015</li> <li>Отсутствует второй эвакуационный выход со 2-го этажа помещения класса Ф 1.1. в здании Каменно-Бродского филиала (школа)</li> <li>План эвакуации не соответствует требованиям ГОСТ 12.4.026-2015 в здании Каменно-Бродского филиала (детский сад)</li> <li>План эвакуации не соответствует требованиям ГОСТ 12.4.026-2015</li> <li>Ширина основного эвакуационного выхода менее 1,2 метра</li> <li>в здании структурного подразделения</li> <li>Приборы приёмно-контрольные и приборы управления, установлены не в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (в коридоре)</li> <li>Помещения класса Ф 1.1, предназначенного для одновременного пребывания более 10 чел. имеют менее двух эвакуационных выходов (спальня старшей группы)</li> </ul>	<p>Написаны письма в администрацию м.р. Красноармейский о выделении средств на устранение нарушений</p>
<p>Прокуратура Красноармейского района</p>	<p>плановая проверка соблюдения требований законодательства об антитеррористической</p>	<p>с 03.06.2019 г. по 20.06.2019 г.</p>	<p>отсутствует:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>система видеонаблюдения в Каменно-Бродском филиале, Дергачёвском филиале, структурном подразделении</li> <li>охранная сигнализация в Каменно-Бродском филиале, Дергачёвском филиале.</li> </ul>	

укрепленности образовательных учреждений	19.06.2019 г.	внеплановая выездная проверка в период подготовки проведения оздоровительной кампании 2019 г.	структурном подразделении • автостоянка на расстоянии 25 метров от объекта в Каменно-Бродском филиале не своевременно предоставлены документы, необходимые для открытия детского оздоровительного учреждения	оплачен штраф
Прокуратура Красноармейского района	20.10.2019 г.	внеплановая выездная проверка требований законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья обучающихся при осуществлении перевозок детей, а также законодательства о противодействии терроризму	школьные автобусы в выходные дни находились вне охраняемой территории	проведён внеплановый инструктаж и беседа с водителями; водители привлечены к дисциплинарной ответственности.
Прокуратура Красноармейского района	18.11.2019 г.	проверка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	отсутствие на школьном сайте информации по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	нарушение исправлено
Прокуратура Красноармейского района	28.11.2019 г.	проверка исполнения требований федерального законодательства в сфере военно-патриотического воспитания молодежи	отсутствие на школьном сайте информации по патриотическому воспитанию обучающихся	нарушение исправлено
Прокуратура Красноармейского района	09.12.2019 г.	проверка исполнения федерального законодательства в сфере получения дошкольного, начального, среднего и общего, основного и дополнительного образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями	В учебном плане для учащихся с ОВЗ недостаточное количество часов на внеурочную деятельность	нарушение исправлено
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Новокуйбышевск и муниципальному району Красноармейский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области	25.12.2019 г.	внеплановая выездная проверка объектов, задействованных в проведении новогодних мероприятий	нарушений не выявлено	



И.о. директора ГБОУ СОШ с. Козьманы *Козьман* Л.А. Козлова